

SIS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SIS 0111

Internationale Norm: ISO/IEC 17020:2012
 Schweizer Norm: SN EN ISO/IEC 17020:2012

| | | |
|---|---|--|
| ETAVIS Services AG Inspektionsstelle Wienstrasse 1 4142 Münchenstein | Leiter: MS-Verantwortlicher: Telefon: E-Mail: Internet: Erstmals akkreditiert: Aktuelle Akkreditierung: Verzeichnis siehe: | Markus Zöhner Patrik Naef +41 61 316 64 84 mailto:etavis.services@etavis.ch http://www.etavis.ch 12.04.2005 12.04.2015 bis 11.04.2020 www.sas.admin.ch (Akkreditierte Stellen) |
|---|---|--|

Geltungsbereich der Akkreditierung ab 01.02.2019

Inspektionsstelle (Typ A) für Kontrollen gemäss NIV und von Brandschutzanlagen sowie für Beglaubigungen von Anlage- und Produktionsdaten für das HKN-System und die EVS

| Normen | Zugelassene technische Bereiche | Bemerkungen |
|--|---|--|
| NIV SR 734.27 NIV-Anhang (Art. 32 Abs. 4) 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.6 | Allgemeine Kontrolltätigkeit an elektrischen Installationen gemäss NIV Elektrische Installationen von: Rohrleitungsanlagen unter Bundesaufsicht Klassifizierten unterirdischen Munitions- und Tankanlagen des Militärs Medizinisch genutzte Räume der Raumgruppe 2 Inhabern der Betriebselektriker-Bewilligung nach Art. 13 | ohne Art. 32. Abs. 4 Der jährlichen Kontrolle unterliegend |



SIS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SIS 0111

| Normen | Zugelassene technische Bereiche | Bemerkungen |
|---|---|--|
| 1.2 | Elektrische Installationen von: Explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0 und 20 sowie 1 und 21 | Der dreijährigen Kontrolle unterliegend |
| 1.3.1 | Elektrische Installationen von: Nationalstrasse Klasse 1 + 2 | Der fünfjährigen Kontrolle unterliegend |
| 1.3.2 | Klassifizierten Militäranlagen, die nicht zur Ziffer 1.1. gehören | |
| 1.3.3 | Explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 und 22 von Tankanlagen | |
| 1.3.4 | Nicht bahnspezifische Anlagen am Erdungssystem der Bahnen | |
| 1.3.5 | Inhaber der Bewilligung nach Art. 14 + 15. | |
| 1.3.6 | Medizinisch genutzte Räume der Raumgruppe 1 | |
| 1.4.1 | Elektrische Installationen von: Zivilschutzbauten mit Eigenstromversorgung oder NEMP Schutz | Der zehnjährigen Kontrolle unterliegend |
| 1.4.2 | Schiffen mit gewerblichem Personen- und Warentransport | |
| 1.4.4 | Nicht bahnspezifische Anlagen am Erdungssystem der Bahnen, die nicht zur Ziffer 1.3.4 gehören | |
| Schweizerische Brandvorschriften VKF | Technische Brandschutzanlagen | |
| Brandschutzrichtlinie VKF 22-15de | Blitzschutzanlagen | Verifikation, Inspektion und periodische Kontrollen von technischen Brandschutzanlagen |
| EN 61439 | Inspektion von Niederspannungsschaltgerätekombinationen | |
| EN 60204 | Sicherheit von Maschinen; Elektrische Ausrüstung von Maschinen | |
| EN 50160 | Merkmale der Spannung in öffentlichen Stromversorgungsnetzen (Netzqualität) | |



SIS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SIS 0111

| Normen | Zugelassene technische Bereiche | Bemerkungen |
|--|---|---|
| <p>DIN 54191</p> <p>SR 730.010.1 Verordnung über den Nachweis der Produktionsart und der Herkunft von Elektrizität vom 24. November 2006: - Art. 3 Abs. 2 - Art. 4 Abs. 1 Bst. c</p> <p>SR 730.01 Energieverordnung: - Art. 1d, Abs. 2) Vollerfassung von Produktionsanlagen für elektrische Energie >30kVA</p> <p>SR 730.0 Energiegesetz: - Art. 7 a Richtlinie Einspeisevergütungssystem</p> | <p>Thermografische Prüfung elektrischer Anlagen</p> <p>Beglaubigung von Anlage- und Produktionsdaten: - Photovoltaik</p> <p>Beglaubigung von Energieerzeugungsanlagen für erneuerbare Energie und deren Energieproduktion: - Photovoltaik</p> | <p>Inspektion im Hinblick auf eine Zertifizierung durch eine dritte Stelle (SCESp 0104)</p> |

| Abkürzung | Bedeutung |
|-----------|--|
| NIV | Niederspannungs-Installationsverordnung |
| VKF | Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen |

* / * / * / * / *